

## Пункты водоразбора наружной и внутренней сети водопровода

№	Контролируемые показатели	ПДК, не более	Методика определения	Количество проб	Периодичность отбора
<b>Органолептические показатели</b>					
1	Привкус	2 балла	ГОСТ 3351-74	42	4 ( по сезонам года)
2	Запах (20°, 60°)	2 балла	ГОСТ 3351-74	42	4 ( по сезонам года)
3	Цветность	20 градусов	ГОСТ Р 52769-2007	42	4 ( по сезонам года)
4	Мутность	2,6 ЕМФ	ГОСТ 3351-74	42	4 ( по сезонам года)
<b>Обобщенные показатели</b>					
1	Водородный показатель	6 – 9 единиц рН	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (Изд. 2004)	42	4 ( по сезонам года)
<b>Органические и неорганические вещества</b>					
1	Железо (по Fe)	0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72, ПНД Ф 14.1.2:4.50-96 (Изд. 2011)	42	4 ( по сезонам года)
2	Аммиак (по азоту)	2,0 мг/л	ГОСТ 4192-82	42	4 ( по сезонам года)